



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

663094, Красноярский край,
г. Дивногорск, ул. Заводская,
д. 1

(место составления акта)

13.08.2015г.
(дата составления акта)

09:30
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 11/256/2277-р/кр/2015**

По адресу/адресам: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1

На основании распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 2277-р/кр от 17.06.2015г. была проведена плановая, выездная проверка в отношении *Федерального автономного учреждения «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока»*

Дата и время проведения проверки:

«07» августа 2015 г. с 12 час. 00 мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

«13» августа 2015г. с ___ час. ___ мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 07.08.2015 г по 13.08.2015 г. (5 рабочих дней).

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

Ректор ФАУ ИПКЛХ СидВ _____ Л.И. Евдокимова 22.06.2015г.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: *не требуется.*

Лица, проводившие проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике – Тимофеев Павел Алексеевич;

Старший государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике – Иванова Владислава Олеговна.

При проведении проверки присутствовали:

Ректор ФАУ ИПКЛХ СидВ Л.И. Евдокимова.

Общие сведения о предприятии

Полное наименование: *Федеральное автономное учреждение «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока».*

Сокращенное наименование: *ФАУ ИПКЛХ СиДВ*

Юр. адрес: *663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1*

Факт. адрес: *663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1*

Контактные данные: *т./ф. (39144) 347-03*

Форма собственности: *Федеральная*

Вид деятельности: *автономное учреждение.*

Реквизиты: ОГРН – *1022401253148*; ИНН – *2446000650*; КПП – *244601001*.

Руководство и специалисты предприятия:

Ректор – Евдокимова Людмила Ивановна, действующий на основании устава, утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 04.09.2009 г № 354, назначенная на должность приказом от 15.07.2014. № 607-к.

ФАУ ИПКЛХ СиДВ расположен в помещениях отдельно стоящего здания по адресу: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1 на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07.02.2012г. № 24ЕК242564. Вид права: Оперативное управление.

В ходе проверки установлено:

Теплоснабжение здания: *ФАУ ИПКЛХ СиДВ, расположенного по адресу: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1* осуществляется ООО «Тепловая сбытовая компания плюс» по договору на поставку тепловой энергии и теплоносителя № 74 от 12.01.2015г., с установленным годовым лимитом потребления тепловой энергии 354 Гкал/год и лимитом объема потребляемого теплоносителя, необходимого для горячего водоснабжения – 78,4 Гкал. Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей не предоставлен.

Тепловые энергоустановки нежилого здания, расположенного по адресу *663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1*: ИТП, система отопления, система ГВС. Система теплоснабжения подключена к наружным тепловым сетям подземно. Теплоснабжение осуществляется по двухтрубной системе. Схема присоединения системы ГВС - открытая.

Автономные источники теплоснабжения и ГВС отсутствуют.

Питьевое водоснабжение, здания: *ФАУ ИПКЛХ СиДВ, расположенного по адресу: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1* осуществляется на основании договора на отпуск (получение) холодной воды и прием (сброс) сточных вод № 377 от 15.01.2015г. с ООО «Дивногорский водоканал». Договором не определены примерные объемы услуг на 2015г. Договором установлена балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность водопроводных сетей (Приложение № 2 к договору № 377 от 15.01.2015 г.).

Краткая характеристика установленного оборудования

Электроснабжение здания: *ФАУ ИПКЛХ СиДВ, расположенного по адресу: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1* осуществляется ОАО «Красноярскэнергосбыт» по договору энергоснабжения № 110282 от 26.01.2015г. Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей предоставлен.

Автономные источники электроснабжения отсутствуют.

Установлены приборы учета электроэнергии: Нева 303 1 SO № 006392

Лицом ответственным за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в *ФАУ ИПКЛХ СиДВ специалист по учебно-методической работе – Стародубцева Екатерина Владимировна, Приказ № 28-1/02 от 02.06.2015 г.;*

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предоставлена.

Наименование программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности на 2010 – 2014 годы».

Дата утверждения: 31.12.2009г., Ректором *ФАУ ИПКЛХ СиДВ* Л.И. Евдокимовой.

Соответствие установленным требованиям: представленная программа соответствует требованиям п.1 ст.24 и п.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Учет потребляемой тепловой энергии в здании расположенного по адресу: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1 осуществляется по расчётным нагрузкам, т.к. $Q_{\max} \leq 0,2$ Гкал/час.

Учет потребляемой питьевой воды здания, расположенного по адресу: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1 производится прибором учета, тип прибора ВСКМ-90-20 № 042148. Водомерный узел установлен на вводе водопровода в здание, опломбирован. Прибор учета расхода холодной воды объекта по указанному адресу сдан в эксплуатацию, Акт приемки (допуска) узла учета расхода холодной воды № б/н от 01.07.2012г.

Учет потребляемой горячей воды в здании, расположенном по адресу: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1 осуществляется прибором учета, тип прибора СГВ-15 № 1012032389908. Водомерный узел установлен на вводе водопровода в здание, опломбирован. Прибор учета расхода горячей воды объекта по указанному адресу сдан в эксплуатацию, Акт приемки (допуска) прибора учета расхода горячей воды № б/н от 20.06.2012г.

Проведено энергетическое обследование *ФАУ ИПКЛХ СиДВ*.

Предоставлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов № ЭП-023-2015-43, составлен по результатам обязательного энергетического обследования *Федерального автономного учреждения «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока»*, выполненного в апреле 2015 г. ООО «РосЭкоАудит», являющимся членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования «Союзэнергоаудит» СРО – Э-068.

Извещение (копия извещения) о приеме копии энергетического паспорта уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти не представлено.

Энергосервисный договор отсутствует.

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.



(подпись проверяющего) П.А. Тимофеев


(подпись уполномоченного представителя) Л.И. Евдокимова

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике


Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
(подпись)  26
В.О. Иванова

Государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
(подпись)  292
П.А. Тимофеев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ректор *ФАУ ИПКЛХ СиДВ*


(подпись)

Л.И. Евдокимова 13.08.2015г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)